



KUUSALU VALLAVALITSUS

Harju maakond  
Kuusalu vald  
Kiiu alevik  
Mõisa tee 17  
74604

vallavalitsus@kuusalu.ee

Teie: 05.07.2024 nr 433435

Ehitisregistri menetlus

Meie: 08.07.2024 nr 6.2-2/28913

**Projekteerimistingimuste  
kooskõlastus** **eelnõu**

Olete esitanud Põllumajandus- ja Toiduametile kooskõlastamiseks projekteerimistingimuste (taotlus nr 2411002/04508) eelnõu Kuusalu vallas Saunja külas Koolirehe katastriüksusele tunnusega 35201:003:0145 üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Eelnõus käsitletud katastriüksus asub maaparandusehitise (maaparandussüsteemi/ehitise kood 4108320020030/001) maa-alal, mis on kuivendatud maaparandussüsteemi drenaažiga.

Projekti koostamisel peame vajalikuks järgmist:

1. Ehitusprojekti asendiplaanile kanda olemasolev maaparandussüsteemi drenaaž. Drenaaži plaani saab taotleda e-posti teel harjump@pta.agri.ee.
2. Vältimaks setete kandumist drenaaži ja tagamaks maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine tuleb ehitusalasse ulatuvad drenid tamponeerida või ümberehitada.
3. Tulenevalt maaparandusseaduse § 50 lg 1 esitada ehitusprojekt Põllumajandus- ja Toiduametile kooskõlastamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

SULEV TAUL

Juhtivspetsialist

Tõnis Lepp  
Põhja regioon  
Põllumajandus- ja Toiduamet  
Teaduse 2, Saku, Harjumaa 75501  
telefon: 5341 4542,  
e-post: tonis.lepp@pta.agri.ee